



بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز،
شیراز، ایران.
۱۱-۹ بهمن ۱۳۹۷



تحلیل و بررسی بازدهی لیزر OPO کوک‌پذیر در بازه‌ی ۴۰۰ تا ۲۰۰۰ نانومتر

احسان شهنانی، محمدحسن یوسفی و مهدی دهقان

اصفهان، شاهین شهر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده - هدف از این پژوهش طراحی لیزر کوک‌پذیر در بازه‌ی ۴۰۰ تا ۲۰۰۰ نانومتر می‌باشد. لیزر پمپ مورد استفاده در این نوسانگر، هارمونیک سوم لیزر Nd-YAG با طول موج ۳۵۵ نانومتر و بلور غیرخطی مورد استفاده در کاواک این نوسانگر باریم بورات (BBO) است، برای ایجاد بازدهی محسوس، زاویه‌های تطبیق فاز مورد نیاز برای این نوسانگر به کمک نرم افزار MATLAB محاسبه شده است. عامل مؤثر در بازدهی نوسانگر پارامتری نوری، نسبت شدت پرتو پمپ ورودی به شدت آستانه مورد نیاز برای آغاز فرایند پارامتری است. به کمک محاسبات عددی مقدار بهینه این عامل برای نوسانگر محاسبه و با استفاده از آن طول بهینه برای بلور غیرخطی در نوسانگر پارامتری تعیین شده است. طول مناسب برای بلور BBO در این پژوهش ۱۰ تا ۱۵ میلی متر می‌باشد.

کلید واژه-نوسانگر پارامتری نوری، زاویه‌های تطبیق فاز، بازدهی بیشینه نوسانگر، طول بهینه بلور

Analysis OPO laser efficiency in the range of 400 to 2000 nm

Ehsan Shahnani , M.H Yousefi, and Mahdi Dehghan

Esfahan, Shahin Shahr, Malek Ashtar university

,ehsan.shahnaee@gmail.com,mhyphd1@gmail.com,dehghan.mahdi@gmail.com

Abstract-The purpose of this study is to design a tunable laser in the range of 400 to 2000 nm. The laser pump used in this oscillator is the third harmonic of a Nd-YAG laser with a wavelength of 355 nm and a nonlinear crystal used in the cavity of this oscillator is BBO. In order to produce tangible efficiency, the phase matching angles required for this oscillator with the help of software MATLAB is calculated. The effective factor in the efficiency of the optical parametric oscillator is the intensity ratio of the input pump beam to the pump threshold required to initiate the parametric process. With the help of numerical calculations, the optimal value for this factor is calculated and using that optimum length for the nonlinear crystal in the parametric oscillator is determined. The suitable length for BBO crystals in this research is 10 to 15 mm.

Keywords: Optical parametric oscillator, phase matching angles, Maximum oscillator efficiency, optimal crystal length

مقدمه

$$\Delta k = 2\pi \left[\frac{n_p^e(\lambda_p, \theta)}{\lambda_p} - \frac{n_s^o(\lambda_s)}{\lambda_s} - \frac{n_i^o(\lambda_i)}{\lambda_i} \right] = 0 \quad (2)$$

در رابطه (۲) ضرایب شکست عادی یعنی n_i^o و n_s^o برای هر طول موج مقدار ثابتی دارند، پس کافی است بتوانیم $n_p^e(\lambda_p, \theta)$ را برحسب ضرایب شکست عادی و زاویه θ محاسبه کنیم. برای این منظور از رابطه‌ی (۳) استفاده می‌کنیم که در واقع رابطه فرنل برای بلورهای دوشکستی تک‌محور است [۱].

$$\frac{1}{(n_p^e(\theta))^2} = \frac{\cos^2(\theta)}{(n_p^o)^2} + \frac{\sin^2(\theta)}{(n_p^e)^2} \quad (3)$$

با استفاده از رابطه (۳) وابستگی ضریب شکست به زاویه برای موج پمپ به شکل رابطه (۴) خواهد بود

$$n_p^e(\lambda_p, \theta) = \pm \left[\frac{n_p^o(\lambda_p)}{1 - \sin^2 \theta (1 - \frac{n_p^o(\lambda_p)^2}{n_p^e(\lambda_p)^2})} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (4)$$

با جایگذاری رابطه (۴) در رابطه‌ی (۲) خواهیم داشت

$$\frac{1}{\lambda_p} \left[\frac{n_p^o(\lambda_p)}{1 - \sin^2 \theta (1 - \frac{n_p^o(\lambda_p)^2}{n_p^e(\lambda_p)^2})} \right]^{\frac{1}{2}} = \frac{n_s^o(\lambda_s)}{\lambda_s} + \frac{n_i^o(\lambda_i)}{\lambda_i} \quad (5)$$

باتوجه به رابطه‌ی (۵) می‌توان زاویه‌های تطبیق فاز را بر فرکانس‌های مختلف پمپ ورودی به دست آورد. نکته قابل توجه این است که در بلورهای مورد نظر ما پاشندگی وجود دارد، در نتیجه هر طول موجی ضریب شکست خاص خود را دارد. ضرایب شکست متناظر با طول موج‌های مختلف را می‌توان با استفاده از ضرایب سلمایر مربوط به آن بلور محاسبه کرد. در ابتدا به کمک نرم افزار MATLAB زاویه‌های تطبیق فاز بر حسب طول موج‌های سیگنال و ایدلر برای بلور BBO محاسبه شده است. نمودار زاویه‌های تطبیق فاز بر حسب طول موج‌های سیگنال و ایدلر برای نوسانگری که بلور مورد استفاده در کاواک آن از جنس BBO می‌باشد و با طول موج ۳۵۵ نانومتر پمپ می‌شود به صورت زیر می‌باشد.

ابزارهای اپتیک غیرخطی مانند تولیدکننده‌ی هارمونیک و نوسانگر پارامتری نوری (OPO) قابلیت گسترش فرکانس-های منابع لیزری را دارند. از ویژگی‌های منحصر به فرد نوسانگر پارامتری نوری می‌توان به کوک‌پذیری در محدوده‌ی وسیع فرکانسی اشاره کرد [۱، ۲]. عدم تطبیق فاز تاثیر منفی در بازدهی نوسانگر پارامتری نوری دارد. روش اصلاح عدم تطبیق فاز، استفاده از بلور با خاصیت شکست دوگانه است. این بلورها دو ضریب شکست برای یک جهت معین انتشار دارند که ضرایب شکست، متناظر با دو جهت قطبش متعامد است. با انتخاب جهت انتشار و قطبش مناسب برای امواج، به دست آوردن تطبیق فاز ممکن است [۱، ۳، ۴]. از عوامل بسیار مؤثر در بازدهی نوسانگر پارامتری نوری می‌توان به طول بلور مورد استفاده در کاواک نوسانگر اشاره کرد. در این پژوهش به محاسبه طول بهینه بلور پرداخته خواهد شد [۴].

محاسبه زاویه های تطبیق فاز


در این قسمت قطبش مناسب برای امواج پمپ، سیگنال و ایدلر در نوسانگر پارامتری نوری تعیین شده است و با استفاده از آن زاویه‌های مناسب انتشار پرتو نسبت به بلور محاسبه شده است، زاویه‌های محاسبه شده در واقع زاویه های تطبیق فاز هستند. روش تطبیق فاز انتخاب شده در این طراحی (ooe) نام دارد. در این نوع تطبیق فاز امواج سیگنال و ایدلر از نوع قطبش عادی (o) و موج پمپ از نوع قطبش غیر عادی (e) می‌باشد. برای دست یافتن به تطبیق فاز، رابطه‌ی پایستگی تکانه برای امواج پمپ، سیگنال و ایدلر باید برقرار باشد. به طور کلی عدم تطبیق فاز بین امواج به صورت زیر بیان می‌شود [۱]

$$\Delta k = k_p - k_s - k_i \quad (1)$$

در نتیجه برای تطبیق فاز نوع (ooe) خواهیم داشت [۲]

$$N_{SRO} = \frac{I_0}{I_{th}} \quad (8)$$

روابط (۶) تا (۸) نشان می‌دهند که N_{SRO} عامل تعیین کننده بازدهی در SRO است. N_{SRO} نسبت شدت پمپ ورودی به شدت پمپ آستانه است. مقدار شدت پمپ آستانه به جنس بلور غیرخطی و ویژگی‌های کاواک نوسانگر بستگی دارد. در این قسمت، بازدهی تبدیل SRO نسبت به N_{SRO} با استفاده از نرم افزار MATLAB به طور عددی محاسبه و ترسیم شده است که نمودار آن به صورت زیر می‌باشد.




شکل ۳: بازدهی SRO بر حسب N_{SRO} در تقریب موج تخت

با استفاده از شکل (۳) می‌توان مقداری از N_{SRO} که در آن بازدهی بیشینه است را یافت و با استفاده از آن پارامترهای مورد نیاز برای طراحی SRO را به دست آورد. بازدهی تبدیل در $N_{SRO} = \left(\frac{\pi}{4}\right)^2$ به بیشینه ۱۰۰٪ می‌رسد.

محاسبه بازدهی SRO در تقریب موج گاوسی

نتایج فوق برای پرتوهای نوری واقعی و یا به عبارت دیگر پرتوهایی که وابستگی شعاعی دارند، اصلاح شده است. در واقع با استفاده از تخمین امواج تقریباً تخت برای پرتو پمپ بازدهی برای امواج گاوسی محاسبه شده است. بازدهی تبدیل SRO در تقریب موج گاوسی نسبت به N_{SRO} با استفاده از نرم افزار MATLAB به طور عددی محاسبه و ترسیم شده است که نمودار آن به صورت زیر می‌باشد.



شکل ۱: زاویه‌های تطبیق فاز نوع (ooe) نسبت به طول موج های سیگنال و ایدلر برای طول موج پمپ ۳۵۵ نانومتر

همان‌طور که در شکل (۱) مشاهده می‌شود، هر زاویه تطبیق فاز متناظر بایک طول موج سیگنال و یک طول موج ایدلر است. زاویه‌های تطبیق فاز در این ناحیه از ۲۳ تا ۳۳ درجه امتداد دارد. طول موج سیگنال از ۴۰۰ تا ۷۱۰ نانومتر و طول موج ایدلر از ۷۱۰ تا حدود ۳۰۰۰ نانومتر امتداد دارد. نکته قابل توجه این است که در بازه طول موج ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ نانومتر و بالاتر میزان جذب پرتو در بلور قابل توجه است.

محاسبه بازدهی SRO در تقریب موج تخت

نوسانگر تشدید شده تکی (SRO)، به علت طراحی آسان آینه‌ها و رزوناتور، بازدهی تبدیل خوب و پایداری، رایج-ترین پیکربندی نوسانگر پارامتری نوری است.



شکل ۲: نوسانگر تشدید شده تکی (SRO).


نکته قابل توجه این است که بهره‌ی نوسانگر تشدید شده تکی باید در عملکرد حالت پایا، در آستانه مهار شود. بنابراین به کمک معادلات جفت شده که با استفاده از معادلات ماکسول حاصل می‌گردند، بازدهی تبدیل برای SRO در تقریب موج تخت به صورت زیر محاسبه می‌شود [۴]. Γ یک کمیت غیر فیزیکی و در واقع یک متغیر ریاضی است.

$$\eta = \frac{P_1 + P_2}{P_3} = \sin^2 \Gamma \quad (6)$$

$$\frac{\sin^2 \Gamma}{\Gamma^2} = \frac{1}{N_{SRO}} \quad (7)$$

محاسبه طول بهینه‌ی بلور BBO در SRO در تقریب موج گاوسی

در این قسمت نمودار N_{SRO} برحسب طول بلور در تقریب موج گاوسی با استفاده از نرم‌افزار MATLAB رسم و به کمک آن طول بهینه‌ی بلور محاسبه گردیده است.



شکل ۶: طول بلور BBO برحسب N_{SRO} در تقریب موج تخت


شکل (۶) نشان می‌دهد که برای انرژی‌های ۸۰، ۹۰ و ۱۰۰ میلی‌ژول به ترتیب طول بهینه‌ی بلور BBO برابر با ۱۱، ۱۲ و ۱۳ میلی‌متر می‌باشد.

نتیجه‌گیری

در این پژوهش، لیزر کوک پذیری طراحی شده است که زاویه‌های تطبیق فاز آن برای ایجاد بازدهی مناسب از ۲۳ تا ۳۳ درجه می‌باشد. طول بهینه محاسبه شده برای بلور BBO در کاواک نوسانگر از ۱۰ تا ۱۵ میلی‌متر می‌باشد.

مرجع‌ها

- [1] W. Koechner, *Solid-state laser engineering*. Springer, 2013.
- [2] P. E. Powers, *Fundamentals of Nonlinear Optics*. Taylor & Francis, 2011.
- [3] R. Bapna, C. Rao, and K. Dasgupta, "Low-threshold operation of a 355-nm pumped nanosecond β -BaB₂O₄ optical parametric oscillator," *Optics & Laser Technology*, vol. 40, no. 6, pp. 832-837, 2008.
- [4] Y. R. Shen, *The principles of nonlinear optics*. Wiley-Interscience, 2003.




شکل ۴: بازدهی SRO بر حسب N_{SRO} در تقریب موج گاوسی.

در شکل (۴) مشاهده می‌کنیم که، بیشینه بازدهی برابر با ۷۱٪ می‌باشد و در $N_{SRO} = ۶/۵$ اتفاق می‌افتد در صورتی که قانون کلی سرانگشتی (قانونی که با تجربه سازگاری بیشتری دارد) بیان می‌کند که برای طراحی یک SRO با بازدهی خوب حداقل میزان شدت پمپ باید ۴ برابر آستانه شدت باشد [۱].

محاسبه طول بهینه‌ی بلور BBO در SRO در تقریب موج تخت

در این قسمت نمودار N_{SRO} برحسب طول بلور با استفاده از نرم‌افزار MATLAB رسم و با استفاده از آن طول بهینه‌ی بلور محاسبه گردیده است.



شکل ۵: طول بلور BBO برحسب N_{SRO} در تقریب موج تخت.

شکل (۵) نشان می‌دهد که برای انرژی‌های ۸۰، ۹۰ و ۱۰۰ میلی‌ژول به ترتیب طول بهینه‌ی بلور BBO برابر با ۱۳، ۱۴ و ۱۵ میلی‌متر می‌باشد که این نتیجه با نتایج به دست آمده توسط آقای باپنا و همکاران توافق دارد [۳].